



**2025**

**Veröffentlichung netzrelevanter Daten gem. §17 (2) StromNZV**

§17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast	5.150 kW
	Lastverlauf	siehe >Veröffentlichung >Strom Netz >Grafische Lastverläufe
§17 (2) Nr. 2	Netzverluste	2,67%
§17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	3.026 kW
	Summenlast der Netzverluste	532 kW
§17 (2) Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	entfällt
	Restlastkurve der Lastprofilkunden	siehe >Veröffentlichung >Strom Netz >Grafische Lastverläufe
§17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	4.989 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	15.766.176 kWh
§17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen MS (110 kV > U <sup>3</sup> 1 kV)	795.311 kWh
	Summe aller Einspeisungen USP	658.470 kWh
	Summe aller Einspeisungen NS (1 kV > U)	8.069.557 kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung HS (U ≥ 110 kV)	entfällt
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung MS (110 kV > U ≥ 1 kV)	entfällt
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung NS (1 kV > U)	entfällt
§17 (2) Nr. 7	Menge und Preise der Verlustenergie	
	Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt, s. Veröffentlichung Strukturmerkmale	