

Veröffentlichung nach StromNEV

2025

Veröffentlichung von Strukturmerkmalen gem. §27 (2) StromNEV

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS	
	Kabel	33,6	173,0	km
	Freileitung	0,0	4,2	km
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			21.085 kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS
		6.362.970	950.988	17.275.415 kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS
		63	59	4.132
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			6.239
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			6,7 km ²
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			9,0 km ²
Verluste (§10 Abs. 2)				
		MS	MS / NS	NS
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,89%	0,83%	1,92%
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	141.054 kWh	263.719 kWh	404.234 kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			809.007 kWh
	Kosten der Verlustenergie unter Beachtung der Preisvorgaben durch LRegB			87.615 €
	durchschnittlichen Beschaffungskosten der Verlustenergie für das Jahr 2025			108,3 €/MWh